



Firma PePOŻ

Kompleksowe Usługi Przeciwpozarowe

ROK ZAŁOŻENIA 1989

PROTOKÓŁ przeglądu instalacji oddymiania

1. Nazwa instytucji:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Zawierciu ulica Powstańców Śląskich 18.

2. Przedmiot kontroli:

- instalacja oddymiania bocznej klatki schodowej - centralka GEZE (brak wymaganych certyfikatów).

3. Zakres kontroli zgodny z instrukcją producenta:

- w trakcie wykonywania przeglądu okresowego stwierdzono, że instalacja jest niesprawna technicznie, ponadto stwierdzono niewłaściwą lokalizację czujki dymowej.

4. Data wykonania przeglądu: 18 lutego 2022 roku.

- stan techniczny bez zmian – system niesprawny technicznie.

5. Wnioski:

- należy zlecić wykonanie naprawy autoryzowanemu serwisowi firmy GEZE lub remont instalacji z wymianą osprzetu na certyfikowany.

Wykonujący pomiary:

FIRMA PePOŻ
PAWEŁ GRANEK
42-400 Zawiercie, ul. Sobieskiego 25
tel/fax: (32) 67-23-537
NIP: 649-110-95-18 IDS: 270 702 313

Użytkownik lub osoba upoważniona:

WŁAŚCICIEL

PAWEŁ GRANEK

Sporządzono w dwóch egzemplarzach:

1. użytkownik
2. wykonawca

Firma PePOŻ

PAWEŁ GRANEK

42-400 ZAWIERCIE ulica Sobieskiego 25

tel. fax. 32-6723537 tel. kom. 0601456993

konto: ING Bank Śląski nr. 51 1050 1591 1000 0008 0069 6072

NIP 649-110-95-18 REGON 270702313

<http://www.pepoz.pl>

e-mail: firma@pepoz.pl