

25.11.2021

Protokół Nr 803 / 2021  
 z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych  
 /dymowych, spalinowych, wentylacyjnych/

I. Adres przeprowadzonej kontroli: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

42-400 ZAWIERCIE, ul. POWSTANCOW ŚLĄSKICH 18

II. Kontrola wykonana w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami.

III. W wyniku kontroli stwierdzono (zakres kontroli obejmuje wyłącznie poniższe pkt. od 1-5):

1. Stan techniczny oraz zakończenie kominów ponad dachem: \* ☐ prawidłowe \* ☒ nieprawidłowe

- PRZEBUDOWAĆ KOMIN POWAD DACHEM (W STAREJ CIEŚCI BUDYNKU) POSIADAJĄCY ZAWSZE NA KULOTACH PRZEBUDOWA KOMINOWYCH

(wskazać nieprawidłowości/uszkodzenia/braki)

2. Przewody kominowe wykazują przepływ powietrza \* ☐ tak \* ☒ nie

- W BUDYNKU W POSCIEGOWYCH POMIESZCZENIACH WYMIENIĆ KRATKI WENTYLACYJNE, KOTRE POSIADAJĄ ZŁYŻE OGRANICZAJĄCE PRZEPŁYW POWIETRZA  
 - UDRODNIĆ PRZEHÓD WENTYLACYJNE W POMIESZCZENIU KUCHNI

(wskazać nieprawidłowości/uszkodzenia/braki)

3. Pomieszczenia w których zainstalowane są urządzenia grzewcze posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym nawiewne i wywiewne. \* ☐ tak \* ☐ nie \* ☒ brak urządzeń grzewczych

(wskazać nieprawidłowości/uszkodzenia/braki)

5. Inne rażące nieprawidłowości ujawnione podczas czynności kontrolnych. \* ☒ tak \* ☐ nie

- ZAKAZ STOSOWANIA/ UŻYWANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIU KUCHNI, PODCZAS UŻYWANIA PODGRZEWACZA GAZOWEGO WODY  
 - WYMIENIĆ ZŁYŻE ŁĄCZĄCĄ PODGRZEWACZ GAZOWY Z PRZEWODEM SPALINOWYM W POMIESZCZENIU KUCHNI (NA ZŁYŻE WYKOPOWANĄ)

(wskazać nieprawidłowości/uszkodzenia/braki)

IV. Zgodnie z art. 70 w/w Ustawy Prawo Budowlane: Właściciel, zarządca lub użytkownik, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć wyżej wymienione uszkodzenia oraz braki, które mogą spowodować zagrożenie życia, zdrowia oraz mienia. TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI: 2022rok

V. Budynek nie posiada aktualnej inwentaryzacji przewodów kominowych oraz podłączeń w związku z czym wykonana kontrola nie obejmuje sprawdzenia drożności przewodów kominowych oraz sprawdzenia prawidłowości włączeń i podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych (tj. ilość i rodzaj urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w poszczególnych przewodach kominowych)

VI. Przeprowadzający kontrole nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w przewodach kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Kot

Up. nr 225/2013

Tel.: 515 130 315

(podpis osoby upoważnionej do odbioru protokołu)

(podpis osoby kontrolującej)

\* właściwie zaznaczyć symbolem X